Castilla-La Mancha
Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales
Servicios Periféricos
C/ Las Torres, 43 - 16071 CUENCA

Fecha
Cuenca a 18 de febrero de 2015

Nuestra Referencia
VYA

Asunto:
RDº BOLETIN ANALISIS

Destinatario
SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO
16647 VILLAESCUSA DE HARO
CUENCA

AYUNTAMIENTO DE VILLAESCUSA DE HARO (Cuenca) REGISTRO
25 FEB 2015
ENTRADA | SALIDA
Nº 143 | Nº

Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales
REGISTRO ÚNICO
SERVICIOS PERIFÉRICOS - CUENCA
23 FEB 2015
SALIDA
Nº 155264

Adjunto se remiten fotocopias de los boletines de los análisis e informes sobre la calidad del agua de consumo, correspondientes al mes de **FEBRERO**.

Todo lo cual se comunica para su conocimiento y efectos oportunos.

El Jefe de Servicio de Salud Pública, Drogodependencias y Consumo

JUNTA DE COMUNIDADES CASTILLA-LA MANCHA
SERVICIOS PERIFÉRICOS DE SANIDAD Y ASUNTOS SOCIALES
CUENCA

José Ramón Encinas Rodríguez

Castilla-La Mancha

Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales
Servicios Periféricos Cuenca. Lab.Salud Pública
C/ Dellas Torres, 61
16001 - Cuenca

E C
ENSAYOS
Nº 952 / LE 1862

Las actividades marcadas → no están amparadas por la acreditación de ENAC

Informe de ensayo de Aguas

LSCU/2015/000187/00

DATOS DE MUESTRA

Fecha de Registro: 10/02/2015
Fecha Inicio Análisis: 10/02/2015
Fecha de Termino Análisis: 12/02/2015
Tipo de muestra: AGUA DE CONSUMO
Fecha toma de muestra: 09/02/2015
Área Salud: CUENCA
Provincia: CUENCA
Localidad: VILLAESCUSA DE HARO
Distrito: BELMONTE
Programa: Vigilancia aguas consumo humano
Origen del agua: Subterraneo
Cloro "in situ": 0,3 ppm

Remitente: SS.PP. CUENCA
Número de precinto: 81929
Autonomía: CASTILLA-LA MANCHA
Municipio: VILLAESCUSA DE HARO
Núcleo: VILLAESCUSA DE HARO
Establecimiento: Grifo Ayuntamiento
Tipo de analisis: Control sanitario
Causa de analisis: Vigilancia Sanitaria Programada

PARÁMETROS	RESULTADO	PNT
→ Amonio (mg/l NH4)	< LC	PNTeFQ/LSCU/004
→ Conductividad (µS cm-1 a 20 °C)	617	PNTeFQ/LSCU/011
Nitratos (mg/l NO3)	21,0	PNTeFQ/LSCU/005
Nitritos (mg/l NO2)	< LC	PNTeFQ/LSCU/006
→ Oxidabilidad (mg/l O2)	< LC	PNTeFQ/LSCU/010
→ pH (unidades de pH)	8,10	PNTeFQ/LSCU/017
→ Turbidez (UNF)	0,20	PNTeFQ/LSCU/015

Este informe sólo afecta a los objetos sometidos al ensayo y no deberá reproducirse parcialmente sin la aprobación por escrito del Laboratorio de ensayo
Informe completo: Toda la información sobre el ensayo se encuentra a disposición del cliente en el Laboratorio

Castilla-La Mancha

Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales
Servicios Periféricos Cuenca. Lab.Salud Pública
C. De las Torres 5
16071 - Cuenca

E C
E N S A Y O S
Nº 952 / LE1862

Las actividades marcadas → no están amparadas por la acreditación de ENAC

LSCU/2015/000187/00

Parámetros FQ	NMV	LD	LC	±U (%)	CCα	CCβ
→ Amonio (mg/l NH4)	5,00		0,10			
→ Conductividad (µS cm-1 a 20 °C)	11.670,00		133,00			
Nitratos (mg/l NO3)	150		5	6		
Nitritos (mg/l NO2)	2,50		0,01	10,00		
→ Oxidabilidad (mg/l O2)	80,00		0,40			
→ pH (unidades de pH)						
→ Turbidez (UNF)	4.000,00		0,10			

NMV: Nivel Máximo Validado
LD: Límite de Detección
LC: Límite de Cuantificación
CCa: Límite de decisión
CCb: Capacidad de detección
U: Incertidumbre
Vmin: Valor mínimo recuento
Vmax: Valor máximo recuento

OBSERVACIONES

Cuenca, 13 de febrero de 2.015

Jefe de Laboratorio

Carmen Cañas Alcocer

Analista FQ

Eva Chust

Eva Chust Alvarez

Este informe sólo afecta a los objetos sometidos al ensayo y no deberá reproducirse parcialmente sin la aprobación por escrito del Laboratorio de ensayo
Informe completo: Toda la información sobre el ensayo se encuentra a disposición del cliente en el Laboratorio

Castilla-La Mancha
Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales
Servicios Periféricos
C/ Las Torres 43 - 16071 CUENCA

INFORME SOBRE LA CALIDAD DEL AGUA DE CONSUMO

DATOS DE MUESTRA

Nº de registro: LSCU/2015/000187/00
Fecha de Registro: 10/02/2015
Fecha Inicio Análisis: 10/02/2015
Fecha de Termino Análisis: 12/02/2015
Tipo de muestra: AGUA DE CONSUMO
Fecha toma de muestra: 09/02/2015
Área Salud: CUENCA
Provincia: CUENCA
Localidad: VILLAESCUSA DE HARO
Distrito: BELMONTE
Programa: Vigilancia aguas consumo humano
Origen del agua: Subterraneo
Cloro "in situ": 0.3 ppm

Remitente: SS.PP. CUENCA
Número de precinto: 81929
Autonomía: CASTILLA-LA MANCHA
Municipio: VILLAESCUSA DE HARO
Núcleo: VILLAESCUSA DE HARO
Establecimiento: Grifo Ayuntamiento
Tipo de analisis: Control sanitario
Causa de analisis: Vigilancia Sanitaria Programada

RESULTADOS: (Se recogen en el informe de ENSAYO que se adjunta)

PARÁMETROS	RESULTADO	PNT
Cloro libre residual in situ (mg Cl/l)	0.3	

DICTAMEN:

AGUA APTA PARA EL CONSUMO

OBSERVACIONES:

RECOMENDACIONES:

Cuenca, 18 de febrero de 2.015
La Jefa de Sección Sanidad Ambiental

JUNTA DE COMUNIDADES CASTILLA-LA MANCHA
SERVICIOS PERIFÉRICOS DE SANIDAD Y ASUNTOS SOCIALES
CUENCA

Mª Victoria Palma Arribas